YORK Gen2 VRF Dış Ünite Kaide Brifingi

Kaide uygulama kuralları ve ölçü özeti.

Kapsam

YORK Gen2 YV2VYH...HAS5D-X dış ünite modelleri için ölçüler, sabitleme aksları ve kaide uygulama kuralları.

Ölçüler, ağırlıklar ve sabitleme aksları

Kapasite	G × D × Y (mm)	Sabitleme aksı (mm)	Net ağırlık
8 / 10 / 12 HP	980 × 750 × 1690	800 × 755	224 kg
14 / 16 HP	980 × 750 × 1690	800 × 755	244 kg
18 HP	1410 × 750 × 1690	1000 × 755	287 kg
20 / 22 / 24 / 26 HP	1410 × 750 × 1690	1000 × 755	370 kg

Not: 755 mm sabitleme aksı, cihaz gövdesinin 750 mm derinliğinden farklıdır. Gövde ölçüsü doğrudan kaidenin dış imalat ölçüsü olarak alınmamalıdır.

Taşıyıcı ve net ağırlık

- Zemin ve taşıyıcı, cihaz yükünü güvenle taşımalıdır. Kaide ve tesisat yükleri ayrıca hesaba katılır.
- Örnek: 2 × 20 HP = 740 kg net cihaz ağırlığıdır; platform hesabı için ilave yükler ayrıca değerlendirilir.

Ankraj ve titreşim

- Her modül 4 adet M12 ankraj ile sabitlenir.
- Cihaz ayağı ile taşıyıcı arasına uygun titreşim takozu / izolatörü konur.
- Ayaklar tam desteklenir; gövde ortasına rastgele destek yerleştirilmez.

Drenaj, servis ve hava akışı

- Alttan boru geçişinde net açıklık >200 mm bırakılır; drenaj delikleri ve su tahliye yolu açık tutulur.
- Tekli yerleşimde örnek açıklıklar: ön >1000 mm, arka / sağ / sol >300 mm, üst >2000 mm.
- Çoklu yerleşimde modüller arası >200 mm bırakılır; nihai yerleşim proje ve kılavuzla doğrulanır.

İmalat öncesi kontrol

Cihaz modeli, modül sayısı, sabitleme aksı, boru geçişi, su tahliyesi ve servis yönü imalat öncesinde karşılaştırılmalıdır.

Uygulamada ilgili modelin güncel montaj kılavuzu, yürürlükteki mevzuat ve onaylı proje esas alınır. Teknik tablolar yalnızca belirtilen model ailesi için yol göstericidir; saha öncesi tekrar doğrulanmalıdır.